REVISIONES, PRUEBAS E INSPECCIONES PERIÓDICAS ITC MI-IP04

	Tipo Instalación	MI-IP04	Actuación empresa instaladora/reparadora	Soluciones/servicios Tokheim
Revisión de la instalación petrolífera de superficie y enterrada	Sin Proyecto	5 años	Instalador petrolífero autorizado	Empresa Instaladora de Productos Petrolíferos Líquidos Categoría II
	Con Proyecto	Anual		
Inspección de las instalaciones	Sin Proyecto	Exento	Certificado OCA	Gestión, coordinación y soporte OCA
	Con Proyecto	5 años		
REVISIONES Y PRUEBAS PARA INSTALACIONES ENTERRADAS				
Primera prueba estanqueidad tanques simple pared	A los 5 años de su puesta en servicio		Sistema aprobado / Certificado OCA	Sistema Dacestank aprobado Icim Lab según norma UNE 53.968
Prueba tanque simple pared vacío, limpio , desgasificado, inspección visual y medición de espesores (sin cubeto o detección de fugas)	5 años		Reparador Petrolífero Autorizado / Certificado OCA	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III
Pruebas estanqueidad a tanques de simple pared (producto en el tanque)	Anual		Reparador Petrolífero Autorizado / Certificado OCA	Sistema Dacestank aprobado Icim Lab según norma UNE 53.968
Tanques simple pared enterrados con cubeto y tubo de buzo	Semanalmente		Reparador Petrolífero Autorizado	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III
Revisión sistema detección de fugas (UNE EN 13160) en tanque de doble pared	Anual		Empresas acreditadas como entidad de inspección (análisis estadístico conciliación de inventario) / Reparador Petrolífero Autorizado	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III
Primera prueba estanqueidad tanques reparados	A los 5 años de su reparación		Sistema aprobado / Certificado OCA	Sistema Dacestank aprobado Icim Lab según procedimiento indicado en el informe UNE 53.968
Prueba estanqueidad tanques simple pared con sistema de análisis estadístico de conciliación de inventario, sistema detección de fugas clase IV categoría B1 o clase IV categoría B2.	Semestralmente		Reparador Petrolífero Autorizado	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III
Primera prueba estanqueidad tuberías simple pared	5 años de su puesta en servicio		Sistema aprobado o Reparador Petrolífero Autorizado / Certificado por OCA	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III/Sistema Koppens aprobado Icim Lab según norma UNE 53.968
Prueba estanqueidad tuberías de simple pared	3 años		Sistema aprobado o Reparador Petrolífero Autorizado / Certificado por OCA	Empresa Reparadora de Productos Petrolíferos Categoría III/ Sistema Koppens aprobado Icim Lab según norma UNE 53.968
Protección contra la corrosión: protección catódica pasiva (ánodo de sacrificio)	2 años		Empresa instaladora	Empresa Instaladora de Productos Petrolíferos Categoría II
Protección contra la corrosión: corriente impresa	2 años		Certificado OCA	Gestión, coordinación y soporte a OCA.